



Numer sprawy: DZ3.3411-3/19

Koło, dnia 11.06.2019r.

## WYJAŚNIENIA NR 1

W związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Bezwykopowa renowacja kanału sanitarnego w ulicy Toruńskiej w Kole”, Zamawiający działając zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane obowiązujący w MZWIK sp. z o.o., publikuje zadane pytania oraz udziela stosownych odpowiedzi i wyjaśnień:

### Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego specyfikacji materiału rękawa tj: zapis w STWiOR pkt 2.2 ppkt 2.2.4. Zapis ten określa wymaganą barwę rękawa jako niebieską. Według wiedzy Wykonawcy zapis taki dotyczy jedynie rękawów nasączonych żywicą epoksydową a nie w wymaganych przez Zamawiającego rękawach szklanych utwardzanych UV, w których stosowana żywica jest bezbarwna. Prosimy o modyfikację lub wykreślenie tego punktu. Ponadto w zapisie ppkt 2.2.5 występuje zapis mówiący o tym, że rękaw powinien być skleiony z rurą. W wymaganych przez Zamawiającego rękawach szklanych utwardzanych UV nie występuje proces „klejenia” gdyż utwardzony rękaw ściśle przylega do ścian kanału tworząc samonośną rurę o wymaganych parametrach. Prosimy o modyfikację lub usunięcie także tego zapisu

### Odpowiedź 1:

Zamawiający usunął zapis w STWiOR pkt 2.2 ppkt 2.2.4. o pigmentacji żywic.  
Zamawiający wymaga aby rękaw ściśle przylegał do ścian kanału tworząc samonośną rurę o parametrach zapisanych w STWiOR.

Prezes Zarządu  
Robert Gajda