



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole

INFORMACJA

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole
z dnia 16 lipca 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**


Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia Koło zaopatrującej w wodę mieszkańców budynków zlokalizowanych przy ul. Hugo Kołłątaja w Kole.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole, na podstawie wyników przeprowadzonych badań po awarii w strefie zaopatrzenia Koło przy ul. Hugo Kołłątaja informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną określoną w części C załącznika Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C.

Stwierdzona niezgodność z wartością parametryczną nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Monitorowanie tego parametru jest jedynie przydatne w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji wody i może sygnalizować warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, w tym stagnację wody oraz tworzenie biofilmu.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole stwierdza, że **woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze**.

UWAGA: wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt, dzieci oraz osób z obniżoną odpornością należy przegotować.



Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Administrator strefy zaopatrzenia Koło prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody zgodnej z wymaganiami wyżej cytowanego rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Iwona Wiśniewska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole
ul. Toruńska 72 | 62-600 Koło
+48 63 272 22 79
sekretariat.psse.kolo@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-56201-38581-WAJSS-25