



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kole

MZWik sp. z o.o.

Nr 1033 Data wpływu 14 WRZ 2023

00,00,05,0L

14.09.23

ON-HK.9020.1.55.2023

Koło, dnia 13.09.2023r.

LM

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
62-600 Koło, ul. Energetyczna 11

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 107 §§ 1, 3 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338); art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537); § 3 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych nr W-918-921/2023 z dnia 11.08.2023r. wody pobranej w ramach kontroli urzędowej, jak również sprawozdaniami z badań nr DL/776/2023 z dnia 03.07.2023r.; nr DL/777/2023 z dnia 03.07.2023r.; nr DL/835-837/2023 z dnia 17.07.2023r.; nr DL/985-986/2023 z dnia 10.08.2023r. oraz DL/1007/2023 z dnia 13.08.2023r. wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Koło,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole

stwierdza:

**przydatność wody do spożycia
z wodociągu publicznego Koło**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole prowadzi stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia z wodociągu publicznego Koło, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w wytypowanych punktach, zaakceptowanych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Kole.

W dniu 08.08.2023r. zostały pobrane do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w punktach poboru: Bricomarche - ul. Toruńska 98, 62-600 Koło; budynek wielorodzinny - ul. Kolejowa 20, 62-600 Koło; źródło uliczne - ul. Grodzka, 62-600 Koło; Laboratorium MZWik w Kole - ul. Energetyczna 11, 62-600 Koło. Badanie pobranych próbek wody zostało przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, ul. Staszica 16.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole
ul. Toruńska 72 | 62-600 Koło
Oddział Nadzoru do Spraw Higieny Komunalnej
tel. 63 27 22 279 /wew. 12
sekretariat.psse.kolo@sanepid.gov.pl /
hk.psse.kolo@sanepid.gov.pl
NIP 666-11-73-999 | REGON 000309275
www.gov.pl/web/psse-kolo
pssekolo/SkrytkaESP

W dniach 27.06.2023r. - 12.07.2023r. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Kole w ramach kontroli wewnętrznej pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A ww. rozporządzenia w punktach poboru: Budynek Wielorodzinny KTBS - ul. Żeromskiego 85, 62-600 Koło; budynek wielorodzinny - ul. PCK 10, 62-600 Koło; budynek wielorodzinny - ul. Kolejowa 32, 62-600 Koło; Stacja Uzdatniania Wody w Kole - ul. Zawadzkiego 7, 62-600 Koło (woda uzdatniona) oraz w dniach 09.08.2023r. – 10.08.2023r. w punktach poboru: Laboratorium MZWik w Kole - ul. Energetyczna 11, 62-600 Koło; Bricomarche - ul. Toruńska 98, 62-600 Koło.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

W zakresie przebadanych parametrów cytowanej wcześniej grupy A, nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Kole jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza przydatność wody do spożycia.

Zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) właściwy państwowy inspektor sanitarny informuje właściwego burmistrza o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia.


W tym stanie sprawy zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia należało orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 61-705 Poznań, ul. Noskowskiego 23 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, ul. Toruńska 72 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wydanie niniejszej decyzji nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 lit. g ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r. poz. 2142 ze zm.).



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w KOLE**
mgr Ewa Lewicka
Specjalista epidemiolog

Otrzymują:

1. Strona - ePUAP
2. Burmistrz Miasta Koła - ePUAP
2. a/a

MD