



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kole

DP, DL, DE, DS
06.03.2025

ON-HK.9020.30.2025

Koło, dnia 6.03.2025r.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
62-600 Koło, ul. Energetyczna 11

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572); art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416); art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz. 757); § 3 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych nr W-130-133/2025 z dnia 14.02.2025r. wody pobranej w ramach kontroli urzędowej, jak również sprawozdaniem z badań nr DL/15/2025 z dnia 11.01.2025r.; nr DL/132/2025 z dnia 7.02.2025r.; nr DL/133/2025 z dnia 7.02.2025r. wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Koło,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole

stwierdza:

**przydatność wody do spożycia
z wodociągu publicznego Koło**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole prowadzi stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia z wodociągu publicznego Koło, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w wytypowanych punktach, zaakceptowanych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Kole.

W dniu 11.02.2025r. zostały pobrane w ramach kontroli urzędowej do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w punktach poboru: Stacja Uzdatniania Wody w Kole, ul. Zawadzkiego 7 (woda uzdatniona); Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" ul. Tulipanowa 14, 62-600 Koło - kran w pomieszczeniu socjalnym; Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kole ul. Szkolna 2A, 62-600 Koło - kran w kuchni; Budynek wielorodzinny KTBS ul. Asnyka 32, 62-600 Koło – kran w pomieszczeniu wodomierza głównego. Badanie pobranych próbek wody zostało przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Koninie, ul. Staszica 16.

Powiatowa Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna w Kole
ul. Toruńska 72 | 62-600 Koło
Oddział Nadzoru do Spraw Higieny Komunalnej
tel. 63 27 22 279
sekretariat.psse.kolo@sanepid.gov.pl/
hk.psse.kolo@sanepid.gov.pl
NIP 666-11-73-999 | REGON 000309275
www.gov.pl/web/psse-kolo
e-puap: /pssekolo/SkrytkaESP
e-doręczenia: AE:PL-56201-38581-WAJSS-25

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Kole w ramach kontroli wewnętrznych pobrał do badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A ww. rozporządzenia w punktach poboru: w dniu 7.01.2025r. Budynek wielorodzinny ul. Sienkiewicza 55, 62-600 Koło - kran w pomieszczeniu wodomierza głównego; Budynek wielorodzinny ul. Różana 36, 62-600 Koło - kran w pomieszczeniu wodomierza głównego; w dniu 4.02.2025r. Stacja Uzdatniania Wody w Kole, ul. Zawadzkiego 7 (woda do sieci); Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kole ul. Piaski 15, 62-600 Koło - kran w pralni/zaplecze.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

W zakresie przebadanych parametrów cytowanej wcześniej grupy A, nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Kole jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza przydatność wody do spożycia.

Zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) właściwy państwowy inspektor sanitarny informuje właściwego burmistrza o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia.

W tym stanie sprawy zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia należało orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 61-705 Poznań, ul. Noskowskiego 23 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, ul. Toruńska 72 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 poz. 572) przed upływem terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wydanie niniejszej decyzji nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 lit. g ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023r. poz. 2111 ze zm.).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kole
mgr Iwona Wiśniewska
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Strona - ePUAP
2. Burmistrz Miasta Koła - ePUAP
2. a/a

MD